



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 000734

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 10.08.2015 г. по 09.08.2018 г.

код ОК 005 (ОКП) 52 8423

№ ССБК RU. ПБ10.Н00044

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Завод нестандартного оборудования и металлоизделий», ОГРН 1023101671361. Адрес: 308013, г. Белгород, ул. Рабочая, д.6. Тел. (4722) 21-35-03, факс (4722)27-69-66, e-mail:belpanel@belpanel.ru

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Завод нестандартного оборудования и металлоизделий», ОГРН 1023101671361. Адрес: 308013, г. Белгород, ул. Рабочая, д.6. Тел. (4722) 21-35-03, факс (4722)27-69-66, e-mail:belpanel@belpanel.ru

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № ССБК RU.ПБ10 до 23.12.2017 г., Орган по сертификации продукции «Пожполисерт» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-1026.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Конструкция из панелей металлических трехслойных «Белпанель» (BELPANEL) для стен и перегородок зданий типов С4, С5, изготовленных по ТУ 5284-003-54655944-2004, с утеплителем из плит минераловатных на синтетическом связующем теплоизоляционных торговой марки IZOVOL (ТУ 5762-004-54655944-2006) толщиной от 50 до 280 мм. Серийный выпуск.

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Предел огнестойкости EI по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 – см. приложение бланк № 000383.

(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
1. Протоколы испытаний: №№ К085, К086, К087, К088 от 04.08.2015г. ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», № ССБК RU.21ПБ10 до 23.12.2017 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-1026.
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 9-ДПД-ао от 18.03.2015г., ОС «Пожполисерт» АНО «Электросерт», № ССБК RU.ПБ10 до 23.12.2017 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации
Эксперт (эксперты)

(подпись)

Г.С. Габриэлян

(подпись)

И.И. Далбинш





НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 000383

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU. ПБ10.Н00044

Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 конструкций из панелей металлических трехслойных «Белпанель» (BELPANEL) для стен и перегородок зданий типов С4, С5, изготовленных по ТУ 5284-003-54655944-2004, с утеплителем из плит минераловатных на синтетическом связующем теплоизоляционных торговой марки IZOVOL (по ТУ 5762-004-54655944-2006):

- для панелей толщиной 50, 65 мм - EI 30;
- для панелей толщиной 80 мм - EI 60;
- для панелей толщиной 100 мм - EI 90;
- для панелей толщиной 120, 135, 150, 170, 200, 250, 280 мм - EI 150.

Руководитель

(заместитель руководителя
органа по сертификации

(подпись)

Г.С. Габриэлян

Эксперт (эксперты)

(подпись)

И.И. Далбинш

